

Marcia Fernanda de Macedo Marto

De: Informática GETIC-CFMV
Enviado em: terça-feira, 30 de junho de 2026 16:08
Para: vendas@ajrcompany.com.br
Cc: Informática GETIC-CFMV
Assunto: DILIGÊNCIA [Item 11: Sensores de temperatura]

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Prezado senhor Rafael, boa tarde.

Solicita-se o envio de documentação complementar que comprove a conformidade da proposta apresentada, tendo em vista que os documentos encaminhados até o momento são insuficientes para a adequada verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

As inconsistências e ausências de comprovação foram identificadas conforme detalhamento a seguir:

Protocolo SNMP inferior/diverso do exigido

O TR exige SNMPv2. A proposta informa SNMP v1 (public). Como a versão do protocolo foi expressamente informada de forma diversa da exigida, o requisito não é atendido.

Sistema de gerenciamento não comprovado

O TR exige sistema capaz de armazenar dados, enviar alertas por e-mail, Telegram e/ou SMS, gerar gráficos e emitir relatórios históricos. A ficha técnica não comprova essas funcionalidades.

O prazo para envio da documentação comprobatória é **01/07/2026, às 9h**.

At.te



Marcia Fernanda de Macedo Marto

Setor de Infraestrutura e segurança da Informação - SESEG
Conselho Federal de Medicina Veterinária
(61) 3900-0492